



PREdistribuce, a.s.  
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5

# SOUHRNNÁ ZPRÁVA DODRŽOVÁNÍ GARANTOVANÝCH STANDARDŮ ZA ROK 2007



Zpracoval: S 25 000 - Přístup k síti a regulace

## Souhrnná zpráva o dodržování garantovaných standardů za rok 2007

Garantované standardy distribuce elektřiny stanovené vyhláškou č. 540/2005 Sb.													
	§ 5	§ 6	§ 7	§ 9	§ 10	§ 11	§ 12	§ 13	§ 14	§ 15	§ 16	§ 17	§ 18
celkový počet případů	1 181	1 384	1 778	17	2	27 219	19 520	0	3 951	65	41 727	0	42 862
v tom v limitu	1 181	1 370	1 778	17	2	26 808	17 047	0	3 822	61	41 473	0	42 862
v tom mimo limit *	0	14	0	0	0	411	2 473	0	129	4	254	0	0
leden	0	0	0	0	0	1	0	0	12	0	17	0	0
únor	0	0	0	0	0	7	0	0	19	0	34	0	0
březen	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	4	0	0
duben	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	12	0	0
květen	0	0	0	0	0	2	0	0	10	1	8	0	0
červen	0	2	0	0	0	0	0	0	11	1	10	0	0
červenec	0	1	0	0	0	29	102	0	9	1	4	0	0
srpen	0	2	0	0	0	59	363	0	7	0	54	0	0
září	0	2	0	0	0	58	354	0	7	0	32	0	0
říjen	0	2	0	0	0	80	327	0	4	0	29	0	0
listopad	0	5	0	0	0	109	692	0	11	0	6	0	0
prosinec	0	0	0	0	0	66	635	0	5	0	44	0	0

\* včetně případů, kdy zákazník požádal o splnění standardu ve lhůtě mimo limit stanovený vyhláškou.

§ 5 Standard obnovy distribuce elektřiny po poruše

§ 6 Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny

§ 7 Standard výměny poškozené pojistky

§ 9 Standard lhůty pro vyřízení reklamace kvality elektřiny

§ 10 Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality elektřiny

§ 11 Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě

§ 12 Standard umožnění distribuce elektřiny

§ 13 Standard obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlžení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytovanou distribuci elektřiny

§ 14 Standard obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby

§ 15 Standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky elektřiny

§ 16 Standard předávání údajů o měření

§ 17 Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny

§ 18 Standard dodržení termínu schůzky s konečným zákazníkem



**§21 Standard plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny (Příloha č. 4)**

Profil držitele licence	ID Spol.	nn	vn	vvn	celkem
Počet připojených odběrných míst	PRE	711558	1912	4	713474
Celková délka vedení (km)	PRE	7678	3670	196,4	11544,4
% kabelového	PRE	98,9	96,6	26,5	
Celková množství dodané elektřiny (MWh)	PRE	2609700	3081752	153785	5845237

údaje k 01.01.07

údaje k 31.12.07

údaje k 31.12.07

údaje k 31.12.07

rok 2007	Četnost přerušení			Souhrnná doba trvání všech přerušení			Průměrná doba trvání jednoho přerušení		
	počet přerušení v měsíci			minuty za měsíc			minuty za jedno přerušení		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
leden	0,0342325	0,0000911	0,0000014	3,2162433	0,0109921	0,0000519	93,9529152	120,6553846	37,0200000
únor	0,0181576	0,0000575	0,000	1,7018529	0,0033386	0,000	93,7265766	58,0975610	0,000
březen	0,0320208	0,0000799	0,000	2,1768785	0,0041644	0,000	67,9832881	52,1263158	0,000
duben	0,0349627	0,0001051	0,0000014	2,0732946	0,0049045	0,0000143	59,3001323	46,6560000	10,2000000
květen	0,0671924	0,0001528	0,000	3,4694551	0,0069471	0,000	51,6346683	45,4733945	0,000
červen	0,0276534	0,0000561	0,000	2,2085304	0,0050827	0,000	79,8646224	90,6600000	0,000
červenec	0,0464768	0,0000939	0,0000014	2,5647230	0,0030939	0,0000143	55,1828468	32,9462687	10,2000000
srpen	0,0616014	0,0002144	0,000	2,9726580	0,0061802	0,000	48,2563355	28,8196078	0,000
září	0,0422118	0,0001962	0,000	3,1008794	0,0089789	0,000	73,4600657	45,7585714	0,000
říjen	0,0549887	0,0001794	0,000	4,1540342	0,0099737	0,000	75,5434303	55,5937500	0,000
listopad	0,0374057	0,0001275	0,000	3,3380650	0,0048809	0,000	89,2394559	38,2681319	0,000
prosinec	0,0612846	0,0000995	0,000	3,1638812	0,0039331	0,000	51,6260034	39,5239437	0,000
	<b>0,5181885</b>	<b>0,0014535</b>	<b>0,0000042</b>	<b>34,1404957</b>	<b>0,0724702</b>	<b>0,0000805</b>	<b>65,8843214</b>	<b>49,8607522</b>	<b>19,3400000</b>

četnost přerušení

souhrnná doba trvání všech přerušení

doba trvání jednoho přerušení

**SAIFI**

**SAIDI**

**CAIDI**

**0,5196461**

**34,2130463**

**65,8391252**

[přerušení/rok/zákazník]

[minuta/rok/zákazník]

[minuta/přerušení]