



PREdistribuce, a.s.  
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5

# SOUHRNNÁ ZPRÁVA DODRŽOVÁNÍ GARANTOVANÝCH STANDARDŮ ZA ROK 2008



Zpracoval: S 25 000 - Přístup k síti a regulace

## Souhrnná zpráva o dodržování garantovaných standardů za rok 2008

Garantované standardy distribuce elektřiny stanovené vyhláškou č. 540/2005 Sb.													
	§ 5	§ 6	§ 7	§ 9	§ 10	§ 11	§ 12	§ 13	§ 14	§ 15	§ 16	§ 17	§ 18
celkový počet případů	1 096	1 270	1 637	24	0	23 987	15 472	0	3 117	58	43 891	1	41 541
v tom v limitu	1 093	1 261	1 637	24	0	23 867	15 472	0	3 090	52	43 668	1	41 541
v tom mimo limit *	3	9	0	0	0	120	0	0	27	6	223	0	0
<i>leden</i>	0	1	0	0	0	52	0	0	0	1	69	0	0
<i>únor</i>	1	0	0	0	0	7	0	0	6	0	19	0	0
<i>březen</i>	0	1	0	0	0	13	0	0	11	0	24	0	0
<i>duben</i>	1	1	0	0	0	3	0	0	6	2	9	0	0
<i>květen</i>	0	0	0	0	0	6	0	0	3	1	2	0	0
<i>červen</i>	1	0	0	0	0	6	0	0	1	0	8	0	0
<i>červenec</i>	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	27	0	0
<i>srpen</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
<i>září</i>	0	1	0	0	0	12	0	0	0	1	22	0	0
<i>říjen</i>	0	2	0	0	0	6	0	0	0	1	7	0	0
<i>listopad</i>	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	20	0	0
<i>prosinec</i>	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	6	0	0

\* včetně případů, kdy zákazník požádal o splnění standardu ve lhůtě mimo limit stanovený vyhláškou.

§ 5 Standard obnovy distribuce elektřiny po poruše

§ 6 Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny

§ 7 Standard výměny poškozené pojistky

§ 9 Standard lhůty pro vyřízení reklamace kvality elektřiny

§ 10 Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality elektřiny

§ 11 Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě

§ 12 Standard umožnění distribuce elektřiny

§ 13 Standard obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlžení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytovanou distribuci elektřiny

§ 14 Standard obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby

§ 15 Standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky elektřiny

§ 16 Standard předávání údajů o měření

§ 17 Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny

§ 18 Standard dodržení termínu schůzky s konečným zákazníkem



**§21 Standard plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny (Příloha č. 4)**

Profil držitele licence	ID Spol.	nn	vn	vvn	celkem
Počet připojených odběrných míst	PRE	724512	1850	4	726366
Celková délka vedení (km)	PRE	7678	3670	196	11544
% kabelového	PRE	99	96	36	
Celková množství dodané elektřiny (MWh)	PRE	2695864,6	3192758,727	152821,379	6041444,706

údaje k 31.12.07  
údaje k 31.12.07  
údaje k 31.12.07  
údaje k 31.12.08

rok 2008	Četnost přerušení			Souhrnná doba trvání všech přerušení			Průměrná doba trvání jednoho přerušení		
	počet přerušení v měsíci			minuty za měsíc			minuty za jedno přerušení		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
leden	0,02658	0,04378	0,000	1,55551	2,44962	0,000	58,53238	55,94815	0,000
únor	0,03344	0,01568	0,000	3,12777	1,26357	0,000	93,52494	80,60690	0,000
březen	0,06130	0,03622	0,000	3,49151	1,97546	0,000	56,95722	54,54627	0,000
duben	0,05365	0,06649	0,000	2,70393	1,99719	0,000	50,39815	30,03902	0,000
květen	0,04687	0,05676	0,000	4,20943	3,22962	0,000	89,80775	56,90286	0,000
červen	0,27746	0,18000	0,000	8,88021	7,35730	0,000	32,00507	40,87387	0,000
červenec	0,06001	0,05027	0,000	4,25084	4,14649	0,000	70,83876	82,48387	0,000
srpen	0,04180	0,02649	0,000	4,64430	1,78518	0,000	111,11365	67,39959	0,000
září	0,05155	0,06162	0,250	3,21790	2,56411	107,250	62,42717	41,61053	429,00
říjen	0,03368	0,03243	0,000	3,96140	2,90432	0,000	117,63595	89,55000	0,000
listopad	0,05066	0,03568	0,000	4,23017	2,26605	0,000	83,50070	63,51818	0,000
prosinec	0,11001	0,19297	0,000	3,59707	3,96065	0,000	32,69705	20,52437	0,000
	<b>0,84700</b>	<b>0,79838</b>	<b>0,250</b>	<b>47,87003</b>	<b>35,89956</b>	<b>107,250</b>	<b>56,51715</b>	<b>44,96551</b>	<b>429,00</b>

Pozn.: hodnoty jsou vztaženy ke všem konečným zákazníkům

četnost přerušení	<b>SAIFI</b>	<b>1,89538</b>	[přerušení/rok/zákazník]
souhrnná doba trvání všech přerušení	<b>SAIDI</b>	<b>191,01959</b>	[minuta/rok/zákazník]
doba trvání jednoho přerušení	<b>CAIDI</b>	<b>100,7816849</b>	[minuta/přerušení]



**Souhrnný výkaz dodržování všech garantovaných standardů za rok 2008 (Příloha č. 21)**

Číslo paragrafu standardu	Standard	REAS	Počet případů vyplacených náhrad	Vyplacené náhrady celkem	Průměrná náhrada
5	obnovy přenosu nebo distribuce elektřiny po poruše	PREdistribuce, a.s.	0	0	0,00
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	PREdistribuce, a.s.	0	0	0,00
7	výměny poškozené pojistky	PREdistribuce, a.s.	0	0	0,00
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu elektřiny	PREdistribuce, a.s.	0	0	0,00
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality elektřiny	PREdistribuce, a.s.	0	0	0,00
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	PREdistribuce, a.s.	0	0	0,00
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	PREdistribuce, a.s.	0	0	0,00
13	obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	PREdistribuce, a.s.	0	0	0,00
14	obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	PREdistribuce, a.s.	0	0	0,00
15	lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky elektřiny	PREdistribuce, a.s.	0	0	0,00
16	předávání údajů o měření	PREdistribuce, a.s.	0	0	0,00
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	PREdistribuce, a.s.	0	0	0,00
18	dodržení termínu schůzky s konečným zákazníkem	PREdistribuce, a.s.	0	0	0,00
	<b>Celkem</b>		0	0	0,00