

Vyplňuje „distributor“

konečné provozní oznámení: ☐ ano*) ☐ ne*) *) Odpověď zaškrtněte

dočasné provozní oznámení: ☐ ano*) ☐ ne*) *) Odpověď zaškrtněte

V případě dočasného provozního oznámení vyplňte termín do

Opravňuje vlastníka/žadatele provozovat výrobu/výrobní modul (dále jen „VM“)

..... paralelně s distribuční soustavou (dále jen „DS“).

Důvodem vydání dočasného provozního oznámení jsou:

a) zjištění učiněná během procesu prvního paralelního připojení (dále jen „PPP“) a uvedená v tomto oznámení, která nebrání bezpečnému provozu, ale jejich nesplnění je v rozporu se smlouvou o připojení (dále jen „SoP“) nebo ustanoveními českých nebo evropských předpisů.

b) nutnost připojit VM nebo výrobu k DS na omezenou dobu k provedení nutných zkoušek, simulací, měření nebo nastavení řídicích systémů – tzv. zkušební provoz.

Po uplynutí výše uvedeného data, je výrobce povinen neprodleně informovat provozovatele distribuční soustavy (dále jen „PDS“) o ukončení zkušební provozu nebo o odstranění zjištěných závad. V případě nesplnění této povinnosti je PDS oprávněn toto zařízení odpojit v předávacím místě od DS.

Vyplňuje „žadatel/zhotovitel“

Žadatel (ne zhotovitel):

název / jméno a příjmení:

.....

sídlo/adresa:

.....

telefon:

e-mail:

Výrobce (uved'te pouze v případě, kdy je výrobcem jiný subjekt než žadatel):

název / jméno a příjmení:

.....

ulice: č. p.:

město: PSČ:

telefon:

e-mail:

Umístění výroby:

ulice: město:

PSČ: katastrální území a číslo parcely:

Smlouva o připojení zařízení výrobce elektřiny k distribuční soustavě (SoP) číslo:

Číslo místa spotřeby: 811..... EAN: 8591824003.....

Hodnota hlavního jističe (NN): A Skutečná hodnota hlavního jističe (NN): ☐ 1x A ☐ 3x A

Rezervovaný výkon výroby dle SoP: kW

Instalovaný výkon střídače VM: kW typ VM: primární energie: počet

Instalovaný výkon panelů VM: kW typ VM: primární energie: počet

Akumulace ☐ ano*) ☐ ne*) *) Odpověď zaškrtněte

Instalovaný výkon: kW kapacita: kWh společný střídač s VM ☐ ano*) ☐ ne*) *) Odpověď zaškrtněte



Vyplňuje „distributor“

Výsledky zkoušek a ověření skutečného stavu výroby

V POŘÁDKU

- | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Doručeny veškeré povinné dokumenty, které jsou vyžadovány jako povinná součást žádosti o provedení PPP dle PPDS. | ☐ ano*) | ☐ ne*) |
| 2. Doručen platný a úplný „Dokument výrobního modulu“. | ☐ ano*) | ☐ ne*) |
| 3. Realizovaný výkon odpovídá výkonu, o který bylo požádáno v žádosti o provedení PPP. | ☐ ano*) | ☐ ne*) |
| 4. Zrealizováno trvale přístupné spínací místo s oddělovací funkcí (rozpadové místo). | ☐ ano*) | ☐ ne*) |
| 5. Elektroměrový rozváděč je připraven a zapojen v souladu s Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u výroben, včetně přípravy pro dispečerské řízení. | ☐ ano*) | ☐ ne*) |
| 6. Provedeno osazení obchodního měření dodávky do DS. | ☐ ano*) | ☐ ne*) |
| 7. Provedena simulace výpadku sítě a zjištěno okamžité vypnutí/odpojení výroby od DS. | ☐ ano*) | ☐ ne*) |
| 8. V případě simulace výpadku sítě nebylo naměřeno zpětné napětí na svorkách elektroměru. | ☐ ano*) | ☐ ne*) |
| 9. Je součástí výroby akumulace. | ☐ ano*) | ☐ ne*) |
| 10. Osazeny funkční napěťové a frekvenční ochrany v souladu se SoP (platí pouze pro VN a VVN). | ☐ ano*) | ☐ ne*) |
| 11. Provedena příprava pro osazení zařízení DŘT - RTU. | ☐ ano*) | ☐ ne*) |
| 12. Provedena příprava pro osazení zařízení DŘT - HDO. | ☐ ano*) | ☐ ne*) |
| 13. Zajištěn trvalý přístup k DŘT pro pověřené pracovníky PDS. | ☐ ano*) | ☐ ne*) |

Zjištěné závady:

Závěrečné hodnocení

VM/výrobní může být provozován paralelně s DS.

Dokument má charakter konečného provozního oznámení: ☐ ano*) ☐ ne*)

VM/výrobní může být podmíněčně provozována do termínu odstranění zjištěných závad.

Dokument má charakter dočasného provozního oznámení: ☐ ano*) ☐ ne*)

VM/výrobní může být provozována na omezenou dobu z důvodu nutnosti provedení nutných zkoušek, simulací, měření nebo nastavení řídicích systémů do termínu.

Dokument má charakter dočasného provozního oznámení: ☐ ano*) ☐ ne*)

*) Odpověď zaškrtněte

Místo, datum:

Za PDS: jméno a příjmení:

Útvar:

Podpis

Vyplňuje „žadatel/zhotovitel“

Za **žadatele**: jméno a příjmení:

Podpis

Za **výrobce**: jméno a příjmení:

Podpis



Kontaktní formulář PRE: www.pre.cz/kontakt
Kontakt: info@predistribuce.cz; www.predistribuce.cz



Zákaznická linka PRE: 800 550 055



Zákaznické centrum PRE:
Praha 1, Jungmannova 31 (palác Adria)
Praha 4, Vladimírova 18

Centrum služeb PRE: Praha 1, Jungmannova 28 (palác TeTa), tel.: 267 053 464, tepelne.studio@pre.cz, www.preenergo.cz



Adresa pro doručování: Pražská energetika, a. s., zákaznické služby, Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10

PRE